

Výkresoval Ing. Hančar		Kreslil Ing. Hančar	Okres Michalovce	Obec Oborin	Investor VVS a.s. Košice	Miestna 1:10 000		Príloha Prehľadná situácia
Vedúci útvaru Ing. Mohler		Hlavný inžiniersky projektant Ing. Mohler	Kraj Košický	Datum 12.2017	Stupeň DSP	Archívne číslo 54/V/2016		Číslo prílohy 2
VYCHODOSLOVENSKÁ VODARENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. KOŠICE KOMENSKÉHO 50								

## Oborin - Stavbné úpravy rozvodnej vodovodnej siete

Spolu - 2 808 m

- Rozvodné potrubie:
- navrhovaný vodovod
  - existujúci vodovod
- Legenda:
- vodovod vo výstavbe
  - rozvodná potrubie:
    - Veľva 1 - PE100RC - D160x9,5 - PN10 - SDR17 - 1 036m
    - Veľva 1-1 - PE100RC - D90x5,4 - PN10 - SDR17 - 226m
    - Veľva 1-2 - PE100RC - D90x5,4 - PN10 - SDR17 - 215m
    - Veľva 1-3 - PE100RC - D110x6,6 - PN10 - SDR17 - 165m
    - Veľva 1-4 - PE100RC - D90x5,4 - PN10 - SDR17 - 70m
    - Veľva 2 - PE100RC - D110x6,6 - PN10 - SDR17 - 366m
    - Veľva 3 - PE100RC - D110x6,6 - PN10 - SDR17 - 428m
    - Veľva 3-1 - PE100RC - D90x5,4 - PN10 - SDR17 - 190m
    - Veľva 3-2 - PE100RC - D90x5,4 - PN10 - SDR17 - 144m



10